



**План мероприятий
по устранению замечаний указанных в акте № 07 – 76 – П от 24.07.2015 г.
ГПН Дзержинского района**

№ п/п	Наименование мероприятий	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Установить в буфетных групповых резервные источники горячего водоснабжения (электронагреватели) Довести температуру горячей воды в точках разбора в групповых до нормативных значений (не менее 65 °С) (нарушение п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.1.11. СанПиН 2.1.4.2496-09)	п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.1.11. СанПиН 2.1.4.2496-09	20.08.2016г	Источники горячего водоснабжения (электронагреватели) приобретены. Установка не выполнена. Выполнено.
2	Произвести замену разбитых стёкол в игровой группе ЗПР № 11 из цельного стеклопакета.	п.4.16 СанПиН 2.4.1. 3049-13	01.10.2015г	Выполнено.
3	Оборудовать технологическое оборудование (электроплиты, жарочный шкаф, электросковорода), являющееся источниками выделения тепла, газов, локальными вытяжными системами вентиляции	п.13.4 СанПиН 2.4.1. 3049-13	20.08.2016г	Не выполнено.
4	Устранить дефекты внутренней отделки потолка в группе раннего возраста № 4 в туалетной, в спальня комнате в группе № 7, в младшей группе № 6 в туалетной, в группе ЗПР № 11 в игровой, стен в умывальной, потолка в группе ЗПР № 12 в игровой и в спальне, потолка в прачечной	п.5.4 п.5.5 СанПиН 2.4.1. 3049-13	20.08.2016г	Выполнено туалетная - группа № 4, туалетная – группа № 6, игровая – группа № 11, потолок - прачечная.
5	Установить раскладные кровати – раскладушки с твердым ложем в группах, где количество кроватей не соответствует списочному составу детей	п.6.13 СанПиН 2.4.1. 3049-13	20.08.2016	Выполнено.
6	Оборудовать раковинами для взрослых туалетные всех групп	п.6.16.2 п.6.16.3 СанПиН 2.4.1. 3049-13	20.08.2016г	Выполнено группа № 1, № 4.
7	Представить личные медицинские книжки сотрудников со сведениями о прохождении медицинского осмотра и профилактических прививок, гигиенического обучения	п.14.13 СанПиН 2.4.1. 3049-13	01.10.2015г	Выполнено.
8	Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовать приборами для измерения температуры и влажности воздуха	п.20.1 СанПиН 2.4.1. 3049-13	01.10.2015г	Выполнено.